

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«04» июня 2024 г., 66240061000210854784
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности г.Каменска-Уральского, Каменского городского округа Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Каменск-Уральский, ул Прокопьева, Дом 8, тел. 83439365576, e-mail: tond-k.ural'sky@mail.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 04 » июня 2024 г. № 2406/013-66/8/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", адрес юридического лица: 623418, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ПР-КТ ПОБЕДЫ, Д. 79 ИНН 6666007786

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. Допущено закрытие эвакуационных дверей начальной школы на первом этаже на навесной замок.
3. Допущено расположение в тамбурах эвакуационных выходов хранение вещей, ведер, швабр, мусора

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17(1) Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 26 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт в
Обязательное требование
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**


1. МАОУ "СОШ №1" рассмотреть данное предостережение. 2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты МАОУ "СОШ №1" по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 79 в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности: - обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - не допускать в тамбурах эвакуационных выходов хранение вещей, ведер, швабр, мусора; - не допускать закрытие эвакуационных дверей начальной школы на первом этаже на навесной замок. 3. Рассмотреть указанное предостережение и дать ответ в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского, Каменского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в срок до 01.07.2024 года нарочно либо по электронной почте на адрес tond-k.uralsky@mail.ru. Разъясняем, что за нарушения обязательных требований пожарной безопасности в Российской Федерации возможна административная ответственность.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору) Титова Ольга Анатольевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Титова Ольга Анатольевна - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Каменска-Уральского, Каменского городского округа по пожарному надзору) телефон: +73439375576, E-mail: tond-k.uralsky@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале